





-  Dämmmaterial
-  Distanzklotz
-  vorkomprimiertes Dichtband
-  diffusionsgeschlossene Folie

16mm gedämmte Stegplatte über gesamte Brüstungstiefe und -länge

min.20

33 (Rges min. 0.5qmK/W)

AEROFLAT-Dämmplatte WLK 030

Verblendung mit Lochblech

z. B. AEROFLAT-Dämmset WLK 030

150

56


28

110

20

170

100



Entsprechend der Lüfterbreite von 500mm, Brüstung 556mm ausklinken.
Seitlich des Lüfters mit je 28mm Dämmmaterial ausfüllen.

SIEGENIA AUBI®

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Postfach 10 05 51
D-57005 Siegen
Tel. +49 271 39 31-0
Fax +49 271 39 31-172

Montagevorschlag

AEROFLAT

montiert im Brüstungsbereich

BV Villa Heringsdorf

MOV.928.00404d1 0

04.09.15

wern

Maßst.: 1:2

010